

Łowicz, dnia 05.11.2018 r.

IZP.272.24.2018

## Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

### Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ wraz z jej modyfikacją

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu”.

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z zapytaniami do treści SIWZ, zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytania Wykonawcy:

Zgodnie z zapisami rozdziału VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. W zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A/8) podano okna:
  - O1 drewniane w klasie odporności EI 60
  - O3 z PCW w klasie odporności EI 30
  - O4 drewniane w klasie odporności EI 60.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania wyżej wymienionych okien z aluminium?  
Nie ma na rynku okien produkowanych z PCW w klasie odporności ogniowej.

2. W zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A/9) podano drzwi wykonane z PCW, aluminium i HDF.

Czy Zamawiający mając na uwadze, że dotychczas na obiekcie są zamontowane drzwi wyłącznie z aluminium, zrezygnuje z montażu drzwi z PCW i HDF i dopuści wyłącznie montaż drzwi z aluminium?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania okien:

- O1 drewniane w klasie odporności EI 60,
  - O4 drewniane w klasie odporności EI 60
- z aluminium.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymaga zastosowania okien aluminiowych O3 w klasie odporności EI 30.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi z aluminium.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z udzielonymi odpowiedziami, zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W rozdziale XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 do dnia 09.11.2018 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.

2. W rozdziale XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30a w sali na I piętrze, w dniu 09.11.2017 r., o godzinie 11.00.”

3. W rozdziale X Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

„**Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Izby przyjęć oraz III piętra budynku szpitala ZOZ w Łowiczu**” oraz „**Nie otwierać przed 09.11.2018 r. godz. 11.00.**”  
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”

III. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ich treść należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

IV. Ze względu na udzielenie powyższych odpowiedzi zamawiający przesuwuje termin składania na dzień 09.11.2018 r., do godziny 10.00.

DYREKTOR

Wydziału Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

*Edward Reske*  
Edward Reske